

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>ET.AdRA.153.01</b>
	<b><i>Inst. Elétricas e Automação</i></b>	<b>IE</b>
	<b><i>INSTRUMENTOS INDICADORES</i></b>	<b>27/10/16</b>

Os instrumentos de indicação devem estar em conformidade com as normas IEC 51 e BS 89, com uma tolerância classe 1,5.

As escalas estarão em conformidade com a norma BS 3693 – Parte I, comprimento de escala; valores angulares 90º ou 240º, com ajuste a zero pelo lado exterior.

Dimensões DIN – 72 × 72 mm.

O critério de uniformidade dimensional é preferencial, bem como os tipos e fabricantes sejam os mesmos.

Conterão no mostrador, de forma clara, a indicação das funções e unidades de medida.