

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>ET.AdRA.110.01</b>
	<b><i>Materiais de Construção Civil</i></b>	<b>MCC</b>
	<b>CÂMARAS DE VISITAS E CÂMARAS SIMILARES</b>	<b>30/03/16</b>

## **I. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- I.1. As câmaras de visita deverão ser construídas de acordo com os materiais e as indicações do projeto/nota técnica.
- I.2. Os materiais obedecerão às normas indicadas na presente especificação ou equivalentes.
- I.3. Se outras indicações não tiverem sido dadas as câmaras de visita terão as características genericamente indicadas na norma EN 1917 (substitui a NP 881), (exceto no que respeita à dimensão do acesso), com corpo em anéis, pré-fabricados. Quando as câmaras forem implantadas em vias de comunicação e estiverem sujeitas a tráfego rodoviário, os anéis serão armados.
- I.4. As dimensões das câmaras de visita serão de acordo com a norma EN 1917 (substitui a NP 882) exceto no que respeita à abertura, a qual deverá ser compatível com o aro e tampa a aplicar sendo o diâmetro mínimo de passagem requerido de 0,6 m.