

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	ET.AdRA.141.01
	<i>Inst. Elétricas e Automação</i>	IE
	SISTEMAS NORMALIZADOS	27/10/16

Nesta especificação, obriga-se a que todos os instrumentos, sensores e elementos de controlo e monitorização associados, obedeçam a requisitos mínimos a serem respeitados.

As informações detalhadas, não incluídas nas presentes cláusulas, deverão ser apresentadas e submetidas à aprovação do corpo técnico do dono da obra.

A instalação dos instrumentos de campo e seus componentes deverão corresponder à norma BS 6739.

Os sinais analógicos, 4–20 mA DC, serão os adotados, sendo que 4 mA representa o zero e 20 mA os 100% da escala. Como regra geral todos os sinais devem ser linearizados junto à fonte de alimentação.