



- 1 MATERIAL PROVENIENTE DA VALA PARA ATERRO, CIRANDADO, ISENTO DE PEDRAS OU TORRÕES DE DIMENSÕES SUPERIORES A 0,02m, DETRITOS ORGÂNICOS OU TERRAS VEGETAIS, COMPACTADO, DE MODO A ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO ENSAIO PROCTOR MODIFICADO.
- OU
- SUBSTITUIÇÃO POR AREIA, NAS SITUAÇÕES EM QUE O MATERIAL PROVENIENTE DA VALA NÃO SEJA POSSÍVEL O SEU APROVEITAMENTO (POR EXEMPLO MATERIAL ARGILOSO).
- 2 FITA PARA SINALIZAÇÃO DA TUBAGEM DE CÔR AZUL (REDE DE ÁGUAS) OU DE CÔR CASTANHA (REDE DE SANEAMENTO), EM PLÁSTICO COM 0,30m DE LARGURA, COM A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA "ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO" E DA INFRA-ESTRUTURA "ÁGUAS" OU "SANEAMENTO".
- 3 TELA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, FABRICADO COM AGULHAGEM DE FIBRAS CONTÍNUAS DE POLIPROPILENO FORMANDO UMA TELA HOMOGÊNEA, IMPUTRESCÍVEL COM MAIS DE 200g/m², RESISTÊNCIA À TRACÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8kN/m, RESISTÊNCIA AO PUNÇAMENTO MAIOR OU IGUAL A 1,3kN, RESISTÊNCIA A MEIOS ÁCIDOS E ALCALINOS, COM SOBREPOSIÇÃO DE 0,30m EM TODAS AS JUNTAS EXISTENTES.
- 4 AREIA DE EMPRÉSTIMO PARA PROTEÇÃO À TUBAGEM, COMPACTADA, DE MODO A ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO ENSAIO PROCTOR MODIFICADO.
- 5 AREIA DE EMPRÉSTIMO PARA ASSENTAMENTO DA TUBAGEM, COMPACTADA, DE MODO A ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO ENSAIO PROCTOR MODIFICADO.
- 6 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA PARA FORMAÇÃO DE CAMADA DE BASE DE 0,20m DE ESPESSURA, DEPOIS DO RECALQUE, REGADA E CILINDRADA.
- 7 PROTEÇÃO À TUBAGEM EM BETÃO C20/25 (B25) PARA RECOBRIMENTOS INFERIORES AO REGULAMENTAR.
- (a) A LARGURA "L" DA VALA, AUMENTA 0,10m POR CADA METRO DE PROFUNDIDADE A PARTIR DOS 3,00m DE ALTURA.
- (b) PROFUNDIDADE SOBRE O EXTRADORSO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OU DA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS, SUPERIOR OU IGUAL A 0,80m.
- (c) PROFUNDIDADE SOBRE O EXTRADORSO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS, SUPERIOR OU IGUAL A 1,00m OU INFERIOR OU IGUAL A 4,00m.
- (d) PROFUNDIDADE SOBRE O EXTRADORSO DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OU DA CONDUTA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS, INFERIOR A 0,80m, QUANDO A TUBAGEM NÃO É EM FERRO FUNDIDO (FF).
- (e) PROFUNDIDADE SOBRE O EXTRADORSO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS, INFERIOR A 1,00m OU SUPERIOR A 4,00m, QUANDO A TUBAGEM NÃO É EM FERRO FUNDIDO (FF).



Projeto:		ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO Grupo Águas de Portugal
Data: 21.10.2020		
Projeto: VF		
Verificou: VF		
Aprova: AR		
Designação:		DESENHO TÉCNICO
Obs.:		
Ref.:		DT.AR.AdRA.006.04
Des. n.º:		
Escala:		S/ ESCALA