



23/01/2025

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM

Núcleo de Equipamentos e Electromedicina

MEMÓRIA DESCRITIVA

Pretende-se uma proposta para o fornecimento de descalcificador e material para instalação de tratamento complementar de água dos geradores de vapor da Central Térmica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, indicado na tabela abaixo:

<u>Designação</u>	<u>Quantidade</u>
Descalcificador automático tipo ou equivalente ao da marca Culligan Modelo: HE150 1,5" incluindo coluna de fibra de vidro, resina de troca iónica e tanque de sal em polietileno de alta densidade	1 Un.
Ligadores 5X8 mm	2 Un.
Injector 5X8mm	2 Un.
Válvula de pé 5X8mm	2 Un.
Válvula de aspiração de cabeça 5X8mm	2 Un.
Válvula de descarga de cabeça 5X8mm	2 Un.
Tubo 5X8mm	20 metros
Tê 8mm	2 Un.